Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа»
Ключевского района Алтайского края

ОТЧЕТ

о выполнении предписания ТО НД № 5 ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 614/1/167

№ п/п	Вид нарушения ПБ	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Не составлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	15.02.2015г.	Акт
2.	Не оформлены акты проверки работоспособности АПС	15.02.2015г.	Акт
3.	В помещении мастерской эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника	15.02.2015г.	Замечание устранено
4.	В помещении мастерской эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	15.02.2015г.	Замечание устранено
5.	В помещении мастерской не укомплектован пожарный щит	15.02.2015г.	Замечание устранено
6.	В помещениях школы и мастерской не проведена своевременная перезарядка огнетушителей	15.02.2015г.	Замечание устранено. Приобретено 13 огнетушителей

Директор школы: Куянова Л.И.