



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ТО НД №5 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658980, Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Октябрьская, 8, тел.8 (38578) 2-22-33

email: slavgpsc@akugps.altkr.sibrc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 614/1/167

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Васильчуковская средняя общеобразовательная школа" Ключевского района Алтайского края в лице директора Куяновой Любови Ивановны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Немецкого Национального, Табунского, Хабарского, Михайловского районов по пожарному надзору Огорокова А.А. № 614 от 20.10.2014 года, ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин 13.11.2014 г. проведена проверка Государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского, Михайловского районов по пожарному надзору Жихаревым Максимом Юрьевичем территории и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Васильчуковская средняя общеобразовательная школа" Ключевского района Алтайского края, расположенные по адресу: Алтайский край, Ключевский район, с. Васильчуки, ул. Первомайская, 3

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Куяновой Любовью Ивановной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	не составлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Руководитель организации... осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.02.2015	
2	не оформлены акты проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	15.02.2015	

3	в помещении мастерской эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника	п.п. "в" п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;...	15.02.2015	
4	в помещении мастерской, эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	пп. "а" п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	15.02.2015	
5	в помещении мастерской не укомплектован пожарный щит	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 482 (приложение №6): Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем: ЩП-В класс В - Огнетушители порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, килограммов 5/4 – 2шт., лом-1шт., ведро-1шт., покрывало для изоляции очага возгорания-1шт., лопата штыковая-1шт., лопата совковая-1шт., ящик с песком 0,5 куб. метра	15.02.2015	
6	В помещениях школы и мастерской не проведена своевременная перезарядка огнетушителей	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. ...	15.02.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского, Михайловского районов по пожарному надзору Жихарев М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

13 ноября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

13.11.

2014 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ СРЦ: 8 (3912) 98-55-47



Директор Куянова Л.И.

(должность, фамилия, инициалы)